

INRA ORLEANS - CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE L2 - SERRE S2

RAPPORT MISE EN SERVICE AERAULIQUE

REF SALLE (Voir plan ci-joint)	NOM SALLE	DIFFUSEUR		DEBIT THEORIQUE (m3/h)	APPAREIL DE MESURE	DEBIT MESURE (m3/h)
		SOUFFLAGE	REPRISE			
RC-01-L11A	Sas Personnel	L11AS		120	CONE	121
			L11AR	90	CONE	89
RC-02-L13	Circulation-Tisanerie	L13S		210	CONE	164
			L13R	210	CONE	165
RC-17-L11B	Sas Matériel	L11BS		70	CONE	73
			L11BR	50	CONE	52
RC-18-C1	Circulation	C1S		210	TUBE DE PITOT	217
			C1R	210	MANOMETRE	225
RC-15-L12	Stockage		L12R	60	CONE	62
RC-03A-L14A	WC		L14AR	60	CONE	62
RC-03A-L14B	WC		L14BR	60	CONE	59
RC-11-L1	Salle des hottes	L1S1		155	CONE	155
		L1S2		155	CONE	154
			L1R1	155	CONE	157
			L1R2	155	CONE	156
RC-10-L9	Autoclave-Laverie	L9S		230	CONE	231
			L9R	230	CONE	232
RC-09-L8	Salle SPIR	L8S1		495	TUBE DE PITOT	485
		L8S2		495	TUBE DE PITOT	485
			L8R1	495	TUBE DE PITOT	486
			L8R2	495	TUBE DE PITOT	486
RC-04-L6	Salle Principale	L6S1		280-442	Mesure réalisées par l'entreprise ayant réglé les boites à débit variable	
		L6S2		280-442		
		L6S3		280-442		
		L6S4		280-442		
			L6R1	100	ANEMOMETRE	101
			L6R2	800	ANEMOMETRE	785
			L6R3	220-865	Idem Boîtes débit variable	
RC-16-L15	Stockage		L15R	30	CONE	31
RC-05-L7	Salle noire	L7S		130	CONE	125
			L7R	130	CONE	126
RC-06-L10	Dégagement chaleur	L10S		130	CONE	135
			L10R	130	CONE	132
RC-07-L5	Salle Phénotypage	L5S1		115-385	Mesure réalisées par l'entreprise ayant réglé les boites à débit variable	
		L5S2		115-385		
			L5R1	145-410		
			L5R2	145-410		
RC-08-L4	Sas vers Phénotypage	L4S		70	CONE	72
			L4R	50	CONE	48

Appareils de mesure utilisés :

Appareil TESTO 435-4 multifonction SN 60881098

Sonde à fil chaud

Sonde à hélice

Tube de Pitot

Cône de mesure

Date de l'intervention : 25/01/2017

Intervenant :	Yannick LE BRAS
Société :	Touraine Energie Service
Adresse :	1 rue du Lavoir
Ville :	37 230 Pernay
Téléphone :	06 32 00 51 27
Mail :	y.le-bras@touraine-energie-service.fr
Visa	



CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION – PLOMBERIE

1 rue du Lavoir
37 230 Pernay
06 32 00 51 27

www.touraine-energie-service.fr



Nous appeler